



Ropczyce, 16.04.2024 r.

Dz_2024_10

dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia pn. „Zakup, dostawa i montaż aktywnych kompensatorów mocy biernej (2 szt.) układów pomiarowo – rozliczeniowych do Przychodni Rejonowej w Sędziszowie Młp, ul. 3 – go Maja 2”. ogłoszonego na stronie www.zozropczyce.pl w dniu 12.04.2024 r.

W związku z pytaniami Wykonawców Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach – udziela odpowiedzi:

Pytanie 3:

Użyli Państwo w tytule zapytania, że chcą dostawę i montaż "aktywnych" kompensatorów mocy biernej. Czy można wykorzystać urządzenia, równoważne, które również zniwelują energię bierną i osiągną ten sam efekt a może i lepszy aniżeli kompensatory aktywne typu SVG

Odpowiedź 3:

Zamawiający dopuszcza urządzenia równoważne, które zniwelują energię bierną i osiągną efekt nie gorszy aniżeli kompensatory aktywne typu SVG.

Zobowiązuje się Wykonawców do uwzględnienia powyższych modyfikacji w treści składanych ofert.

Wiesława Janik
KIEROWNIK
Działu Techniczno-Gospodarczego

1.